



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Av.: Honório Fraga, 538 - Centro - São Domingos do Norte - Esp. Santo - CEP. 29.745-000

Telefax: (027) 742-1219 - Telefone: (027) 742-1266/1188

CGC 36.350.312/001-72

LEI Nº 199, DE 12 DE MAIO DE 1999.

Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a doar material elétrico a Empresa de Luz e Força Santa Maria S/A e dá Outras Providências.

O Prefeito Municipal de São Domingos do Norte, Estado do Espírito Santo: Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar material elétrico à Empresa de Luz e Força Santa Maria S/A, inscrita no CGC sob o nº 27 485 069/0001-09, localizada na Av. Ângelo Giuberti, 385, Colatina -ES.

Parágrafo único. O material cedido será utilizado para eletrificação do viveiro municipal, conforme relação em anexo.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Domingos do Norte - ES, 12 de maio de 1999.


VENÍCIO ALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Registrado no Livro n.º 04
às Folhas 09v a 10v
Em 12 / 05 / 99
<i>Paula Diana</i> Escriturário

Publicado no Quadro de Avisos
no Atrio da Prefeitura Municipal
de São Domingos do Norte.
Em 12 / 05 / 99
<i>Paula Diana</i> Escriturário



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Av.: Honório Fraga, 538 - Centro - São Domingos do Norte - Esp. Santo - CEP. 29.745-000

Telefax: (027) 742-1219 - Telefone: (027) 742-1266/1188

CGC 36.350.312/001-72

ANEXO A QUE SE REFERE O ART. 1º DA LEI Nº 199, DE 12 DE MAIO DE 1999.

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
01	Poste de concreto D.T. 11/600
02	Cruzeta de madeira de 2,50 m seção transversal 90 x 11 mm
03	Isolador de pino para 25 KV
04	Pino reto de ferro para isolador
05	Para-raios 21 KV - neutro aterrado - 5 KA
06	Chave fusível 25 KV - 50 A
07	Chave fusível 25 KV - 50 A
08	Cinta diâmetro adequado
09	Sela para cruzeta
10	Parafuso de cabeça quadrada de 013 mm x 125 mm
11	Arruela quadrada de 57 mm furo de 018 mm
12	Mão francesa plana
13	Suporte para transformador em poste de concreto duplo T
14	Condutor de cobre com isolamento de 1 KV - PVC 70° C - 95 mm ²
15	cabo de cobre nú bitola 35 mm ²
16	Cabo de cobre nú bitola 25 mm ²
17	Eletroduto PVC rígido ou ferro galvanizado 03"
18	cabeçote de alumínio 03"
19	Arame de ferro galvanizado nº 14 BWG
20	Haste de terra - comprimento 2.50m x 05/8" Copperweld
21	Transformador trifásico 25 KV - 75 KVA
22	Chave seccionadora blindada tripolar com porta fusível "NH" abertura em carga
23	Caixa para medidor polifásico sem disjuntor
24	Caixa para transformador de corrente 0,6 KV
25	Niple
26	Arruela
27	Bucha
28	Luva
29	Fio de cobre nú bitola 16 mm ²
30	Isolador de suspensão 07" p/ 15" (ou 10" p/ 25 KV)
31	Olhal para parafuso 016 mm